

Dotyczy: *Budowa łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach I Etapu inwestycji obejmującej rozbudowę bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie*". Ogłoszenie w BZP nr 532122-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Numer postępowania: WŚBI.042.2.2.2017

Węgorzewo, dn. 26.06.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający: Powiat Węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami.

#### PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Pytanie: „Czy do oferty należy uwzględnić montaż dwóch wiszących kotłów gazowych o mocy 47Kw”?

Odpowiedź: Tak, do oferty należy uwzględnić montaż dwóch wiszących kotłów gazowych o mocy 47Kw.

2. Pytanie: „Czy do oferty należy uwzględnić montaż sprzęgła hydraulicznego”?

Odpowiedź: Tak, do oferty należy uwzględnić montaż sprzęgła hydraulicznego.

3. Pytanie: „Czy do oferty należy wycenić wewnętrzną instalację gazową wraz z punktem pomiarowym gazu”?

Odpowiedź: Tak, do oferty należy wycenić wewnętrzną instalację gazową wraz z punktem pomiarowym gazu.

4. Pytanie: „Czy do wyceny należy przyjąć przesunięcie istniejących kotłów olejowych wraz z wykonaniem ścianki oddzielającej kocioł od zbiornika olejowego”?

Odpowiedź: Tak, do wyceny należy przyjąć przesunięcie istniejących kotłów olejowych wraz z wykonaniem ścianki oddzielającej kocioł od zbiornika olejowego.

5. Pytanie: „Czy do oferty należy przyjąć montaż kominów do kotłów gazowych”?

Odpowiedź: Tak, do oferty należy przyjąć montaż kominów do kotłów gazowych.

6. Pytanie: „Czy do oferty należy przyjąć montaż systemu detekcji gazu (detektory DEX)”?

Odpowiedź: Tak, do oferty należy przyjąć montaż systemu detekcji gazu (detektory DEX).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA  
*Halina Haj*  
Halina Haj