



„Lithuania-Poland-Russia Cross-border Cooperation  
Programme 2007-2013 is co-financed with funds  
from the European Union”  
„Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja  
2007-2013 jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej”



**STAROSTWO POWIATOWE  
w WĘGORZEWIE**  
11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B  
tel. 87 427 09 60, fax 87 427 09 61

Węgorzewo, dn. 31.12.2012 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienie treści SIWZ  
nr post: WŚBI.042.7.2012**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Węgorzewie

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), odpowiada (bez ujawniania źródła zapytania) na pytania, złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na budowę kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie.

**Pytanie Wykonawcy:**

1. W związku z faktem, że Zamawiający wymaga wykonania przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, zwracam się z prośbą o określenie techniki jej wykonania. Informuję, że na podbudowach z kruszyw naturalnych mogą być wykonywane 3 systemy nawierzchni poliuretanowych:

System 1- Warstwa ET (mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana jest nawierzchnia poliuretanowa typu Natrysk (mata gumowa o gr. 10-11 mm + warstwa EPDM o gr. 2-3 mm) o łącznej grubości ok. 13 mm.

System 2- Warstwa ET (mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana jest nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa typu EPDM o łącznej grubości ok. 13 mm.

System 3- Warstwa ET (mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana jest dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa EPDM (mata gumowa o grubości 7 mm + EPDM o grubości 7 mm) o łącznej grubości ok. 14 mm.

2. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie kolorystyki wymaganej na boisku wielofunkcyjnym. Jednoznaczne określenie kolorystyki bezpośrednio wpływa na cenę i umożliwia Zamawiającemu dokonanie rzetelnego porównania złożonych ofert. Art. 29 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Przedstawione w dokumentacji różne warianty stosowanej kolorystyki wpływają na poziom skalkulowanych cen ofertowych, przez co Zamawiający nie będzie miał możliwości dokonania porównania ofert. Podstawowym kolorem nawierzchni syntetycznych jest kolor ceglasto-czerwony, który jest kolorem



„Lithuania-Poland-Russia Cross-border Cooperation  
Programme 2007-2013 is co-financed with funds  
from the European Union”  
„Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja  
2007-2013 jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej”



najtańszym, ogólnie dostępnym. Kolor zielony jest droższy, natomiast inne kolory- niestandardowe- jak niebieski i szary są zdecydowanie droższe.

3. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od niestandardowych wymogów polegających na określeniu koloru linii na boisku wielofunkcyjnym. Zamawiający wymaga bowiem, by linie zostały wykonane w kolorze złotym, co w sposób nieuzasadniony podnosi koszty wykonania zamówienia. Informujemy, że standardowymi kolorami linii na boiskach są kolor biały, zielony, niebieski.

4. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym jest znacznie mniejsza niż powierzchnia całego boiska. W przedmiarze oraz w SIWZ Zamawiający wskazuje, że powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi 364 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia całego boiska wielofunkcyjnego to 648 m<sup>2</sup>. Zwracam uwagę, że powierzchnia nawierzchni poliuretanowej nie powinna być utożsamiana z powierzchnią pola gry.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

##### **Ad pyt. 1.**

Należy przewidzieć **system 1** - Warstwa ET (mieszanka kruszywa i granulatu gumowego) na której następnie wykonywana jest nawierzchnia poliuretanowa typu Natrysk( mata gumowa o gr. 10-11mm + warstwa EPDM o gr. 2-3mm) o łącznej grubości ok. 13mm.

##### **Ad. pyt. 2**

Kolorystyka na boisku wielofunkcyjnym: należy przyjąć kolor podstawowy: **ceglasto-czerwony**

##### **Ad. pyt. 3**

Kolorystyka linii- należy przyjąć linie w kolorze **białym, zielonym lub niebieskim.**

##### **Ad. pyt. 4**

Zamawiający potwierdza, że powierzchnia nawierzchni z poliuretanu wynosi **364 m<sup>2</sup>**. natomiast powierzchnia całego boiska wielofunkcyjnego wynosi **648 m<sup>2</sup>**.

Z up. STAROSTY

*Krzysztof Kołuszewski*  
Wicestarosta