



„Lithuania-Poland-Russia Cross-border Cooperation  
Programme 2007-2013 is co-financed with funds  
from the European Union”  
„Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja  
2007-2013 jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej”



**STAROSTWO POWIATOWE  
w WĘGORZEWIE**  
11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B  
tel. 87 427 09 60, fax 87 427 09 61

Węgorzewo dn. 23.10.2013 r.  
**Do wszystkich Wykonawców**  
**nr post: WŚBI.042.1.36.2013**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie - Etap II”; nr post. WŚBI.042.1.36.2013

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI (cz. 2) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Powiat węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.tj. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiada na pytania złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie - Etap II; nr post. WŚBI.042.1.36.2013.

#### **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Inwestor w Specyfikacji Technicznej mówi o fundamencie i cokole betonowym pod ogrodzenie betonowe. Proszę o podanie wymiarów fundamentu wraz z cokołem, głębokości posadowienia fundamentu w gruncie oraz czy płyty betonowe zamontowane w słupach żelbetowych do wysokości 2 m w ogrodzeniu mają być pełne czy częściowo ażurowe.

***Ad. 1) W odpowiedzi na w/w zapytanie informujemy, że przyjęte założenia projektowe i technologia montażu ogrodzenia, zakłada wykorzystanie betonu do wypełnienia przestrzeni w wykopie pomiędzy słupkiem, a gruntem. Zakładamy minimalną głębokość posadowienia 1m dla wszystkich słupków ogrodzeniowych betonowych i stalowych.***

***Nie projektuje się cokołów betonowych przy prefabrykowanym ogrodzeniu betonowym i z siatki.***

***Z założeń przyjęto, że nowe ogrodzenie ma być technologicznie zbliżone do demontowanego w zakresie wysokości, rozstawu słupków stalowych i rodzaju siatki. Płyty betonowe zamontowane w słupach żelbetowych do wysokości 2 m w ogrodzeniu mają być częściowo ażurowe.***

**Z up. STAROSTY**  
*Krzysztof Kołaszewski*  
**Wicestarosta**