

Węgorzewo, dnia 23.06.2015 r.

WŚBI.7013.02.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej Nr 1799 N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec”.

OGłoszenie o zamówieniu nr 123740 – 2016 z dnia 17.05.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Powiat węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 z 2015 r. poz.349,478,605) udziela odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

Pytanie 1

Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej powołuje się na nieaktualne normy dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i samej mm-a. Aktualne normy to „PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.”, PN – EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy” oraz zastępujące poprzednie WT- „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą, wyrównawczą oraz ścieralną mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 oraz „WT-2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych” i WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

WICESTAROSTA
Krzysztof Kotaszewski