



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00 faks 22 667 37 46

Zakład w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława
Sosabowskiego 24, 15-182
Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85
664 59 80
sekretariat.owzb@warsza
wa.psgaz.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W
WĘGORZEWIE
WĘGORZEWO, UL. SZPITALNA 9
11-600 WĘGORZEWO
NIP: 8451035051, REGON: 000994905

Wasz znak:
Nasz znak: BZDKP/W/1810/ZU/3/2016


Białystok, 12.02.2016

Dot.: zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w gm.
Węgorzewo m. Węgorzewo, ul. Szpitalna 9

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w odpowiedzi
na wniosek złożony w dniu 18.01.2016 przekazuje w załączeniu warunki przyłączenia do sieci
gazowej nr BZDKP/W/1810/WP/1/2016 ww. obiektu.

Informujemy, iż następnym etapem jest złożenie wniosku o zawarcie umowy
o przyłączenie, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl oraz w
jednostkach.

Z poważaniem
Specjalista ds. Obsługi Klienta


.....
Łukasz Buraczek
Przedsiębiorstwo gazownicze

Opracował(a): Łukasz Buraczek

Załącznik:

Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr BZDKP/W/1810/WP/1/2016 z dnia 28.01.2016

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24,
15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80
sekretariat.owzb@warszawa.psgaz.pl

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W
WĘGORZEWIE**
WĘGORZEWO, UL. SZPITALNA 9
11-600 WĘGORZEWO
NIP: 8451035051, REGON: 000994905

Białystok, 28.01.2016

Nasz znak: BZDKP/W/1810/WP/2/2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: **ziemny wysokometanowy E**
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): szkoła - szt.1,
adres: **Węgorzewo, ul. Szpitalna 9, gm. Węgorzewo.**
- Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody,
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
kocioł gazowy dwufunkcyjny	47	4	188,00
Łączna moc [kW]			188,00

- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	maksymalne godzinowe [m ³ /h]	minimalne godzinowe [m ³ /h]	maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	minimalne dobowe [m ³ /dobę]	maksymalne roczne [tys. m ³ /rok]	minimalne roczne [tys. m ³ /rok]	Uwagi
2016	8	8	54	54	8	5	
2017	8	8	54	54	8	5	
2018	16	8	216	108	20	10	
docelowo	16	8	216	108	20	10	

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	% poboru rocznego				Razem	Uwagi
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
2016	0	0	0	100	15%	
2017	35	15	15	35	100%	
2018	35	15	15	35	100%	
docelowo	35	15	15	35	100%	

- Moc przyłączeniowa: 16 [m³/h]

L.p.	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Roczny odbiór paliwa gazowego [m ³ /rok]	Roczny odbiór paliwa gazowego [kWh/rok]	Lokalizacja
1	16,0	20000	219400	Do ściany budynku

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
 7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Status/Lokalizacja
1	przyłącze	niskie	PE	63	Istniejące/ul. Szpitalna

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

L.p.	Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Uwagi	Dodatkowe informacje techniczne
1	niskie	PE	63	0	16,0		

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: armatura odcinająca na wyjściu z gazowego punktu pomiarowego

10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: gazowy punkt pomiarowy na ścianie budynku ;

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

L.p.	Typ gazomierza	Wielkość	Ilość [szt.]	Ciśnienie pomiaru	Rozstaw króćców [mm]	Status urządzenia
1	miechowy-G16	G16	1	niskie	280	projektowany


10.3.1 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: gazowy punkt pomiarowy, status urządzenia: projektowane

10.3.2 Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010

11. Inne wymagania: szczegóły układów pomiarowych i telemetrycznych należy uzgodnić w Zakładzie w Białymstoku
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: armatura odcinająca na wyjściu z gazowego punktu pomiarowego zlokalizowanego na ścianie budynku
13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: brak
14. Przyłącze oraz podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Wewnętrzna instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
18. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie rozwiązań technicznych budowy przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
19. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
20. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
21. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 3 847,58 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 4 732,52 zł.
22. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 23.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
- 23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,

- 23.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
24. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.
25. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
26. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia **28.01.2018**,
27. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
28. Klauzule:
- 28.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 28.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 28.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 28.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
- 28.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 28.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 28.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje - brak

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Koordynator
Zespół ds. Przyłączenia

Barbara Tokarzewska

Opracował/a: Łukasz Buraczek

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 428 39 02

lukasz.buraczek@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. a/a