


# ZABUDOWA WODOMIERZA



- 1. Złączka PE dz63
- 2. Zawór kulowy grzybkowy Ø50
- 3. Złączka wkrętna redukcyjna dn50/dn32 wg PN-76/H-74392
- 4. Łącznik standardowy lub specjalny
- 5. Wodomierz skrzydełkowy JS Ø32
- 6. Zawór antyskażeniowy Ø50 typ EA

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>amw</b> <b>OLSZTYN</b>		
SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZSZ W WĘGORZEMIE		
WĘGORZEMO UL. SZPITALNA DZ. NR 1-833, 1034/I, 832, 846, 828.		
BRANŻA: SANITARNA	RYS. NR S/7	12.2015
TEMAT: SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA    W BUDYNKU		
PROJEKTANT: mgr inż. Danuła Piśczatowska nr upraw. SUW-75/90	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Edyta Łysenko nr upraw. PDL/0053/POOS/09	